

**Отдел охраны труда и обучения МКУ ЦОФ департамента образования мэрии
города Ярославля**

СПРАВКА

**по результатам плановой проверки соблюдения трудового законодательства по охране
труда и технике безопасности в МДОУ «Детский сад № 73»**

город Ярославль
(место составления акта)

15.06.2017 года
(дата составления акта)

Плановые мероприятия проведены по адресу: г. Ярославль, ул. Пр. Ленина, 46а

Цель проверки: исполнение законодательства и других нормативных правовых актов по вопросам охраны труда.

Форма проверки: инспекционный контроль с использованием методов документального контроля, обследования и наблюдения за фактическим состоянием проверяемого образовательного учреждения.

Основание проверки: план проверки образовательных учреждений, подведомственных МКУ ЦОФ департамента образования мэрии г. Ярославля на июнь 2017 г.

Должностные лица, проводившие мероприятия по контролю:

С.А. Казанский, ведущий специалист (инженер) отдела охраны труда и обучения МКУ ЦОФ департамента образования мэрии города Ярославля

Т.А. Платонова, ведущий специалист (инженер) отдела охраны труда и обучения МКУ ЦОФ департамента образования мэрии города Ярославля

В присутствии должностных лиц учреждения:

М.А. Ступикова, заведующий МДОУ «Детский сад № 73»

В ходе проверки проанализированы документы по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности.

Сведения о результатах плановых мероприятий по инспекционному контролю:

№ п/п	Изложение существа выявленных нарушений с указанием нарушенных законодательных и иных нормативных правовых актов
1	Журнал присвоения I группы не электротехнического персонала ведется не должным образом, основание приказ Минобразования РФ от 06.10.1998 №2535 «Об организации обучения и проверки знаний правил по электробезопасности работников образовательных учреждений системы Минобразования России» приложение №2, Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приложение №1 примечание п.2), утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н
2	Журнал учета инструкций по охране труда не дооформлен, основание РД 11 12.0035-94, Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда (утв. Минтрудом РФ 13 мая 2004 г.), Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда (утв. Постановлением Минтруда РФ от 17.12.2002 г. № 80)

вып. мес

вып. мес

3	Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте по охране труда заполняется не должным образом (Ф.И.О. не полностью, пропускаются строки, не все графы заполняются), основание пункт 7.9 ГОСТ 12.0.004-15 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда»	выполн мес
4	План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда не заполнен, основание ФЗ № 426-ФЗ от 28.12.2013 г. «О специальной оценке условий труда»	выполн мес
5	Обслуживающий персонал не проходит обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда, основание ГОСТ 12.0.004-15 «Организация обучения безопасности труда», Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»	требуется обучение мес
6	Не прошли обучение лица, требующих присвоения 2 группы электробезопасности, основание ПТЭЭП	нет финанс
7	Не согласована программа обучения пожарно-технического-минимума для воспитателей и для лиц, осуществляющих круглосуточную охрану, основание Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	согласована от 20.12.17 мес
8	В тепловом узле отсутствуют инструкция по эксплуатации, основание «Правила эксплуатации теплотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. Правила техники безопасности при эксплуатации теплотребляющих установок и тепловых сетей потребителей» (утв. Госэнергонадзором 07.05.1992 г)	выполн
9	Спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты выдается не в полном объеме, несвоевременно, основание Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ №290н от 01.06.2009 г.	нет финанс
10	Не обновлена декларация пожарной безопасности, основание ст.64 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и приказ МЧС России от 24 февраля 2009г. «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»	выполн 05.11. 2017 мес

Рекомендации по устранению выявленных нарушений:

№ п/ п	Перечень рекомендаций об устранении выявленных нарушений
1	Журнал присвоения I группы не электротехнического персонала привести в соответствие, основание приказ Минобразования РФ от 06.10.1998 №2535 «Об организации обучения и проверки знаний правил по электробезопасности работников образовательных учреждений системы Минобразования России» приложение №2, Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приложение №1 примечание п.2), утв.


	Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н
2	Дооформить журнал учета инструкций по охране труда, основание РД 11 12.0035-94, Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда (утв. Минтрудом РФ 13 мая 2004 г.), Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда (утв. Постановлением Минтруда РФ от 17.12.2002 г. № 80)
3	Журнал регистрации инструктажей на рабочем месте по охране труда привести в соответствие, основание Госстандарт « Организация обучения безопасности труда» ГОСТ 12.0.004-15
4	План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда заполнить в соответствии с ФЗ № 426-ФЗ от 28.12.2013 г. «О специальной оценке условий труда»
5	Провести обучение охране труда обслуживающего персонала с составлением протоколов проверки знаний по охране труда и выдачей удостоверений в соответствии с ГОСТ 12.0.004-15 «Организация обучения безопасности труда», Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»
6	Провести обучение работников на 2 группу электробезопасности, основание ПТЭЭП
7	Программу обучения пожарно-технического минимума при проведении обучения согласовать со структурным подразделением соответствующих территориальных органов МЧС РФ, основание Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»
8	В тепловом узле вывесить инструкцию по эксплуатации в соответствии с «Правилами эксплуатации теплотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. Правилами техники безопасности при эксплуатации теплотребляющих установок и тепловых сетей потребителей» (утв. Госэнергонадзором 07.05.1992 г.)
9	Спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты выдавать своевременно и в полном объеме, согласно утвержденному перечню выдачи СИЗ, основание Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ №290н от 01.06.2009 г., ст. 221 ТК РФ
10	В связи с изменениями в законодательстве обновить декларацию пожарной безопасности, основание ст.64 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и приказ МЧС России от 24 февраля 2009г. «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»

Заведующему МДОУ «Детский сад № 73» предлагается предоставить план устранения выявленных нарушений с указанием сроков их устранения. План

устранения выявленных нарушений предоставить в отдел охраны труда и обучения
МКУ ЦОФ департамента образования мэрии г. Ярославля в срок до 14.07.2017 г.

 Казанский С.А.

 Платонова Т.А.

Справку получил  /Е.В. Киселова/ дата 21.06.2017 г.